



国家防爆

防爆合格证

制造单位 北京特倍福电子技术有限公司
地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院6号楼2层

产品名称 隔爆型液位温度传感器

型号规格 GWY

防爆标志 Ex db IIC T5 Gb

产品标准 Q/TBF 28-2023

总装图号 YF-TZ-GWY-000

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T 3836.1-2021 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB/T 3836.2-2021 《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事:

- 1.工作电压:DC24V。
- 2.使用环境温度:-20~+60℃
- 3.外壳防护等级:IP65。
- 4.产品使用时,应考虑外部冷源或热源影响,避免引起产品超过温度组别和使用的温度范围。


中心主任

颁发日期

2023年05月31日

本证有效期

2023年05月31日至2028年05月30日



南阳防爆电气研究所

国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



南阳防爆电气研究所



南阳防爆电气研究所有限公司



强制性认证



IECEX认证

自愿性认证



南阳防爆电气研究所国际认证中心 (CNEX-GLOBAL B.V.)



IECEX 认证



ATEX 认证



国家防爆电气产品质量检验检测中心 (CQST)

IECEX TL 国际实验室



美国能源部电动机效率实验室 (NVLAP)

国家安全生产检测检验机构

中国人民解放军军工产品检验机构

船用防爆电气产品检验实验室

国家中小型电机节能认证检验实验室

机械工业防爆电气产品质量监督检验中心

国家地方联合工程实验室



国家车辆特种性能质量检验检测中心 (CNV)



全国防爆电气设备标准化技术委员会秘书处



IEC TC31 技术委员会 中国办公室



中国电器工业协会防爆电机分会



中国电工技术学会防爆电气技术专业委员会

爆炸危险场所工程设备监理中心